



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI

1. PROGRESSIVO SCHEDA n.: 03, data 03/10/2007
2. COMPILATORE: Barel, Greggio, Princivalle.....

ANAGRAFICA SITO:

1. CATEGORIA SITO: Teatro.....
2. DENOMINAZIONE: Teatro Bibiena
3. INDIRIZZO (VIA CIVICO): via Accademia, 47 – 46100 Mantova
4. TELEFONO: 0376 327653
5. FAX: 0376 310857
6. E-MAIL: gonzagapoint@comune.mantova.it.....
7. SITO-WEB:.....
8. NOTE: responsabile Bruschi Carlo.....

CARATTERISTICHE DI ACCESSIBILITA':

1. ACCESSI ESTERNI (marciapiedi) :

Larghezza 1,50 m.
 NO

Luoghi affollati larghezza 1,80
 NO

Differenza di quota (gradino) non superiore ai 2,5 cm
 NO

Gradino arrotondato
 NO

Pavimentazione :
Materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole
 SI

GRADO DI MANUTENZIONE: non sono presenti dissesti nella pavimentazione ma è presente su tutta la lunghezza della facciata d'ingresso un'impalcatura per un intervento di restauro e occupa l'intera porzione di marciapiede.....

2. PARCHEGGI AL SERVIZIO DEL SITO: esistono solo parcheggi pubblici a pagamento e non vi è la presenza nella prossimità del sito di parcheggi per disabili.

Parcheggio in aderenza alle aree pedonali
 SI

Rampa od ascensore che collega il parcheggio con la zona pedonale
 NO

Dimensione del parcheggio non inferiore ai 3.20 m.
 SI

Accanto alla zona macchina c'è una zona zebra di almeno 1,50 m
 NO

3. ACCESSO AL SITO DALL'ESTERNO

si trova sullo stesso livello del percorso pedonale
 SI

esiste una rampa che raccordi l'accesso al percorso pedonale
marciapiede in pendenza che funge da piccola rampa



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI

larghezza dell'accesso di almeno 1,50 m

SI

zona antistante e retrostante l'accesso in piano e di almeno 1,50 m

SI

eventuale differenza di quota non superiore ai 2,50 cm

SI

eventuale differenza di quota arrotondata

NO

Pavimentazione in materiale compatto omogeneo antisdrucciolevole

SI

4. PERCORSI INTERNI ORIZZONTALI:

i percorsi interni (corridoi, ambienti di passaggio) hanno una larghezza di almeno 1,50 m

NO **vi è però un ampio ingresso**

5. APERTURE INTERNE : (1.30 m circa)

hanno una larghezza di almeno 1,50 m

NO

6. Ci sono scale:

SI

la pendenza è costante

SI

le rampe contengono lo stesso numero di gradini

NO

la larghezza permette il passaggio di 2 persone

SI

i gradini hanno una pedata antisdrucciolevole di almeno 30 cm

SI

i gradini hanno un'alzata max di 16 cm

NO **circa 20 cm**

c'è un corrimano ad un'altezza di 0,90 m

NO

il corrimano appoggiato al parapetto passa da una rampa alla successiva senza interruzioni

NO

se la scala ha una larghezza superiore a 1,80 m c'è il corrimano su entrambi i lati

NO

il corrimano appoggiato alle pareti è prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino

NO

se esiste il pericolo di cadere nel vuoto c'è un parapetto di almeno 1 m.

NO

7. Ci sono rampe interne:

NO

8. Ci sono ascensori:

NO

9. Ci sono pedane elevatrici:

NO



In collaborazione con le Associazioni di Volontariato nel Mantovano

SCHEDA RILIEVO FRUIBILITA' SITI

SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI

10. SERVIZI IGIENICI

C'è almeno un servizio igienico raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o tramite un ascensore:

NO

la porta di accesso ha l'apertura verso l'esterno o è scorrevole:

NO

lo spazio fra il wc e l'ingombro di apertura della porta è di almeno m. 1,35x1,50

NO

c'è il posto necessario per l'accostamento laterale della carrozzina alla tazza del gabinetto:

NO

all'interno del bagno ci sono corrimani orizzontali e verticali

NO

c'è un campanello di emergenza nelle vicinanze della tazza del gabinetto

NO

11. SERVIZI ACCESSORI :

NO

12. NOTE:

13. SITO ACCESSIBILE: PARZIALMENTE ACCESSIBILE

14. SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI:

C'è una zona raggiungibile mediante un percorso orizzontale continuo od attraverso un ascensore:

SI **solo al piano terreno**

tale zona è dotata di un numero di stalli liberi per le persone utilizzando sedie a rotelle in un numero pari ad un posto ogni 400 o frazione di 400 posti:

SI **sono state tolte 4 poltrone per ricavare una zona di stallo delle carrozzine**

gli stalli riservati per persone con difficoltà di deambulazione sono di facile accesso e garantiscono la manovra e lo stazionamento di una carrozzina:

NO